


Brandschutzdienststelle  
Landkreis Roth  
Weinbergweg 1  
91154 Roth

Tel: 09171 81 1209

E-Mail:

brandschutzdienststelle  
@landratsamt-roth.de

# Brandschutzdienststelle Landkreis Roth



## Anschluss Bedingungen

für  
Brandmeldeanlagen  
im Landkreis Roth

# Inhaltsverzeichnis

<b>Inhalt</b>	<b>Seite</b>
1. <i>Geltungsbereich</i>	3
2. <i>Normative Grundlagen und Richtlinien</i>	3
3. <i>Abkürzungen</i>	4
4. <i>Allgemeine Betriebsbedingungen</i>	4
5. <i>Antrag zum Anschluss der ÜE</i>	5
6. <i>Zugang für die Feuerwehr</i>	6
7. <i>Anordnung Feuerwehr-Schlüsseldepot (FSD)</i>	6
8. <i>Ausstattung des FSD</i>	6
9. <i>Freischaltelement (FSE)</i>	7
10. <i>Profilzylinder Schließung Feuerwehr</i>	7
11. <i>Blitzleuchte</i>	7
12. <i>Elektrisch betätigte Türen und Tore</i>	8
13. <i>BOS-Funkversorgung für die Feuerwehr</i>	8
14. <i>Informations- und Bedieneinrichtung</i>	8
15. <i>Meldungen der BMA</i>	9
16. <i>Selbsttätige Löschanlagen</i>	9
17. <i>Wartung und Störung</i>	9
18. <i>Beschilderung / Kennzeichnung</i>	10
19. <i>Brandmeldertableau</i>	11
20. <i>Linienkarten - Feuerwehrlaufkarten</i>	12
21. <i>Erreichbarkeit</i>	13
22. <i>Feuerwehrplan</i>	13
23. <i>Sonstige Bestimmungen</i>	13
24. <i>Abnahme durch die Leitstelle</i>	14
25. <i>Kosten</i>	14
26. <i>Befreiungen</i>	14
27. <i>Freigabe</i>	15
28. <i>Anlage 1: Antrag auf Freigabe der Schließung „Landkreis Roth“</i>	16
29. <i>Anlage 2: Haftungsausschlusserklärung bei Schließsystemen</i>	17
30. <i>Anlage 3: Errichterbestätigung für BMA</i>	18
31. <i>Anlage 4: Bestätigung über die im FSD deponierten Objektschlüssel</i>	19
32. <i>Anlage 5: Checkliste über die Voraussetzungen zur Abnahme der BMA</i>	20
33. <i>Anlage 6: Muster Meldergruppenübersicht</i>	21
34. <i>Anlage 7: Überlassungsvereinbarung für Schlüssel</i>	22

## 1. Geltungsbereich und Kriterien zur Aufschaltung

Die Anschlussbedingungen gelten für Neuanlagen und Erweiterungen bestehender Anlagen im Landkreis Roth. Die AB sind für baurechtlich geforderte Brandmeldeanlagen (BMA) zwingend anzuwenden. Änderungen und/oder Erweiterungen bestehender BMA sind der unteren Bauaufsichtsbehörde und der ILS Mittelfranken Süd vor Ausführung anzuzeigen. Nach Abschluss der Änderung / Erweiterung der BMA ist eine Abnahme durch einen Prüfsachverständigen erforderlich. Das neue Abnahmeprotokoll muss der ILS Mittelfranken Süd vorgelegt werden. Die Aufschaltung der BMA hat an die

**Integrierte Leitstelle Mittelfranken Süd**  
**Weißbürger Straße 10, 91126 Schwabach**  
**Tel.: 09122 / 6939-0**  
**Mail: bma.ilsufrs@brk.de**

zu erfolgen. In Ausnahmefällen kann die Aufschaltung an bestimmte private Wach- und Sicherheitsunternehmen mit ständig besetzter Wache erfolgen. Dies jedoch nur dann, wenn dieses Wach- und Sicherheitsunternehmen die alarmauslösende Stelle unmittelbar über den Notruf 112 erreichen kann, nicht über Fernwahl.

Die Aufschaltung der BMA auf die ILS ist im Schreiben des StMI vom 20.10.2006 (Az. IIB7-4112.429-004/06) „Bauaufsichtliche Behandlung von Brandmeldeanlagen, Anforderung an die Alarmübertragung“ festgelegt.

Für Anlagen, welche vorübergehend nicht direkt zur alarmauslösenden Stelle aufgeschaltet sind, ist diese TAB ebenfalls zwingend einzuhalten.

Für freiwillig errichtete und hausinterne Brandmeldeanlagen wird die Einhaltung der Anschlussbedingungen empfohlen.

## 2. Normative Grundlagen, Richtlinien und Vorschriften

Die Brandmeldeanlagen müssen den derzeit gültigen Vorschriften und Richtlinien entsprechen:

DIN VDE 0800, Teil 1	Fernmeldetechnik, allgemeine Anforderungen
DIN VDE 0833	Gefahrenmeldeanlagen, für Brand, Einbruch und Überfall Teil 1, Allgemeine Festlegungen für Gefahrenmeldeanlagen Teil 2, Festlegungen für Brandmeldeanlagen (BMA) Teil 3, Norm für Sprachalarmanlagen
DIN 14661	Feuerwehr-Bedienfeld (FBF)
DIN 14662	Feuerwehr-Anzeigetableau (FAT)
DIN 14675	Brandmeldeanlagen – Aufbau und Betrieb
EN 54	Brandmeldeanlagen
DIN 4066	Hinweisschilder für die Feuerwehr
DIN 33 404-3	Gefahrensignale für Arbeitsstätten
VdS 2095	Planung und Einbau von Brandmeldeanlagen
VdS 2105	Schlüsseldepots, Anforderungen, Planung und Einbau
SPrüfV	Sachverständigen – Prüfverordnung

Des Weiteren sind für die Planung und den Einbau der BMA der aktuelle „Stand der Technik“, die bayerische Bauordnung (BayBO), sämtliche betreffende, in Bayern gültige Richtlinien (z. B. IndBauRL, LAR, MLüAR, MSysBÖR, usw.) und die in Bayern eingeführten technischen Baubestimmungen zu beachten und einzuhalten.

### 3. Abkürzungen

<b>TAB</b>	Technische Anschlussbedingungen
<b>ÜE</b>	Übertragungseinrichtung
<b>BMA</b>	Brandmeldeanlage
<b>BMZ</b>	Feuerwehr-Erstinformationsstelle
<b>FAT</b>	Feuerwehr-Anzeigetableau
<b>FBF</b>	Feuerwehr-Bedienfeld
<b>FEC</b>	Feuerwehr-Einsatz-Center
<b>FES</b>	Feuerwehr-Einsprechstelle
<b>FGB</b>	Feuerwehr-Gebäudefunk-Bedienfeld
<b>FSD</b>	Feuerwehr-Schlüsseldepot
<b>FSE</b>	Freischaltelement
<b>ILS</b>	Integrierte Leitstelle
<b>OLA</b>	Ortsfeste Löschanlage
<b>SPZ</b>	Sprinklerzentrale

### 4. Allgemeine Betriebsbedingungen

#### a. Bestandteile der BMA

Brandmeldeanlagen setzen sich grundsätzlich aus folgenden Komponenten zusammen:

- Übertragungseinrichtung (ÜE)
- Alarmübertragungsanlage (AÜA)
- Feuerwehr-Erstinformationsstelle (BMZ)
- Feuerwehr-Bedienfeld (FBF)
- Feuerwehr-Anzeigetableau (FAT)
- Brandmeldern bzw. Löschanlagen
- Feuerwehr-Laufkarten
- Meldergruppenverzeichnis
- Beschilderung u. Melderkennzeichnung
- Feuerwehr-Schlüsseldepot (FSD)
- Freischaltelement (FSE)
- Werkzeuge und Tritte zum Erreichen von verbauten Meldern
- Betriebsbuch
- Liste der eingewiesenen u. befugten Ansprechpartnern
- Feuerwehrplan nach DIN 14095
- Blitzleuchte

## **b. Durchführung von Wartungsarbeiten**

Bei Störungen und Revisionsarbeiten an der BMA sind die nichtautomatischen Brandmelder mittels Sperrschildern zu kennzeichnen. Sperrschilder müssen mit dem Wortlaut „außer Betrieb“ versehen sein. Das hauseigene Personal ist zu unterrichten, dass in diesem Fall die Alarmierung der Feuerwehr über

### **NOTRUF 112**

erfolgen muss. Bei Bedarf sind gestörte Meldergruppen durch den Betreiber, den Errichter oder durch die mit der Wartung beauftragte Fachfirma abzuschalten.

Die Instandsetzung und Wiederinbetriebnahme ist unmittelbar und unverzüglich zu veranlassen.

## **c. Anordnung der Abschaltung**

Bei wiederholten Störungen oder Unregelmäßigkeiten während des Betriebs der BMA, welche zu Fehlalarmierungen führen, behält sich die Brandschutzdienststelle vor, die Abschaltung der Übertragungseinrichtung anzuordnen. Die untere Bauaufsichtsbehörde und die ILS-Mittelfranken-Süd wird von der Brandschutzdienststelle über die Abschaltung umgehend in Kenntnis gesetzt, was die Nutzungsuntersagung des Objekts zur Folge haben kann.

## **d. Aufzugsanlagen**

Personen und Lastenaufzüge müssen bei Feueralarm durch die Brandmeldeanlage so angesteuert werden, dass sie ohne Zwischenhalt in die Ebene mit einem direkten Ausgang ins Freie fahren und dort mit geöffneten Türen stehen bleiben. Ist in der Etage, die ins Freie führt ein Melder ausgelöst, muss der Aufzug in der Etage darüber bzw. darunter anhalten und mit geöffneten Türen stehen bleiben (dynamische Aufzugsteuerung). Mit dem FBF muss diese Funktion abgeschaltet werden können. Für Aufzüge mit Schlüsselschalter für eine Vorrangschaltung (Feuerwehrfahrt) ist ein Profilzylinder mit der Schließung des Objekts (Hauptschlüssel) einzubauen.

## **5. Antrag zum Anschluss der ÜE**

### **a. Beantragung der Aufschaltung**

Der unterschriebene Vertrag für die Aufschaltung einer Übertragungseinrichtung an die ILS Mittelfranken Süd ist rechtzeitig, spätestens 8 Wochen vor dem geplanten Termin vom Betreiber an den Konzessionär schriftlich zu übersenden.

### **b. Information der Kreisbrandinspektion**

Die Brandschutzdienststelle ist rechtzeitig, spätestens 2 Wochen vor dem geplanten Termin, vom Konzessionär über die Anschaltung der BMA schriftlich zu informieren.

### **c. Konzessionär**

Der Antrag zur Aufschaltung einer ÜE ist an die Konzessionäre

Bosch Sicherheitssysteme GmbH, Vertriebsstelle Nürnberg  
Nordring 69, 90409 Nürnberg  
Tel.: 0911 / 25 246-0  
[Thomas.Mohr2@de.bosch.com](mailto:Thomas.Mohr2@de.bosch.com)

oder

Siemens AG  
Sales Fire Safety & Security  
Siemenspromenade 2, 91058 Erlangen, Deutschland  
Mobil: +49 (0) 174 158 32 34  
Mail: [marco.krall@siemens.com](mailto:marco.krall@siemens.com)  
Webportal: <https://sicloud.siemens.com/ui/konz>

zu richten.

#### **d. Übertragungseinrichtung**

Die Art der ÜE wird vom Konzessionär festgelegt. Die technische Aufschaltung der ÜE an die BMZ ist mit dem Konzessionär und dem Errichter abzustimmen.

#### **e. Bestätigung:**

Die Bestätigung der Aufschaltung der BMA an die ILS Mittelfranken Süd, z. B. für Versicherungen o. ä. kann beim Konzessionär beantragt werden.

### **6. Zugang für die Feuerwehr**

Der gewaltfreie Zugang im Alarmfall ist zu allen Räumen, Gebäuden und Objekten, die mit einer Brandmeldeanlage oder einer selbsttätigen (automatischen) Löschanlage geschützt oder überwacht sind, jederzeit sicherzustellen. Diese Anforderung ist durch den Einbau eines FSD der Klasse 3 nach VdS 2105 gewährleistet.

Ist der Zugang nur über sog. Automatiktüren (elektrische Schiebetüren) möglich, so ist ein eigener Schlüsselschalter mit der Beschriftung „Feuerwehr-Schlüsselschalter“ (Schild nach DIN 4066, Größe 0) vorzusehen. Hierbei ist sicherzustellen, dass die Türe so lange geöffnet bleibt, bis der Kontakt des Schalters ein zweites Mal betätigt wird. Die Zugänglichkeit muss auch bei Stromausfall durch mechanische Entriegelung sichergestellt werden.

Der Weg von der Anfahrtsstelle der Feuerwehr bis zum FEC, zur Brandmeldezentrale und ggf. zur Zentrale der ortsfesten Löschanlagen ist fortlaufend und deutlich sichtbar mit Hinweiszeichen nach DIN 4066 „BMZ“ bzw. „SPZ“, im Bedarfsfall ergänzt durch Pfeile, zu kennzeichnen. Größe und Anbringungsort der Hinweiszeichen sind mit der Brandschutzdienststelle festzulegen.

### **7. Anordnung des FSD**

Das FSD muss vor dem ersten verschließbaren Gebäude- oder Grundstückszugang im Bereich der Hauptzufahrt bzw. des Hauptzuganges der Feuerwehr angebracht werden. Der Standort ist bei der Planung der Anlage mit der Brandschutzdienststelle festzulegen.

Bei Objekten ohne Einfriedung ist das FSD im Bereich des Feuerwehrzuganges anzuordnen. Die Montage kann an der Gebäudeaußenwand, alternativ in einer Säule erfolgen. Die Montageart und der Montageort sind VdS-konform auszuführen.

Bei Objekten mit Einfriedung ist das FSD vor dem Tor der Hauptzufahrt anzuordnen. Die Montage in Stahl- und Stahlbetonsäulen bzw. in -wandscheiben ist den Vorgaben des VdS entsprechend auszuführen. Die Verwendung eines FEC wird von der Brandschutzdienststelle festgelegt.

Bei ausgedehnten Objekten mit mehreren Zufahrten kann möglicherweise mehr als ein FSD erforderlich sein. Die Anzahl und die Standorte werden durch die Brandschutzdienststelle festgelegt.

### **8. Ausstattung des FSD**

Im Inneren des FSD sind mindestens zwei Halbzylinder 35 mm zur Aufnahme von Objektschlüsseln zu montieren. Diese Zylinder samt Generalschlüssel ist vom Antragsteller / Betreiber, auf dessen Rechnung, zu stellen. Die Unterbringung mehrerer unterschiedlicher Schlüssel oder von Schlüsseln und Sendern für elektronische Schließsysteme ist nur in Ausnahmefällen und nur nach schriftlicher Zustimmung der Feuerwehr zulässig. In jedem Fall jedoch nicht mehr als zwei Schließmedien.

Darüber hinaus behält sich die Brandschutzdienststelle vor, auf Kosten des Betreibers, weitere Objektzylinder und Generalschlüssel im FSD zu fordern.

Wenn der/die Objektschlüssel nicht im FSD deponiert ist/sind, darf nach Rückstellen der BMZ die Außentüre des FSD nicht verriegeln.

Die Schließung der Innentür erfolgt über ein feuerwehrspezifisches System. Der Profilhalbzylinder mit „Schließung Feuerwehr Landkreis Roth“ ist bei Abnahme und Inbetriebnahme der Anlage im Beisein der Feuerwehr in das FSD einzubauen.

## 9. Freischaltelement (FSE)

In der Nähe des Feuerwehr-Schlüsseldepots ist ein Freischaltelement (FSE) zum Einbau eines Profilhalbzylinders nach DIN 18252 anzuordnen.

Die Schließung des FSE erfolgt über ein feuerwehrspezifisches System (Profilhalbzylinder). Das FSE ist manipulationsgeschützt zu montieren und darf nicht mit herkömmlichen Werkzeugen geöffnet werden können. Der Montageort ist mit der Brandschutzdienststelle abzustimmen. Das FSE muss wie ein Nebemelder, jedoch in einer eigenen Gruppe, die BMA, das FSD sowie die akustischen Alarmierungseinrichtungen ansteuern. Das FSE ist auf einer eigenen Laufkarte darzustellen.

## 10. Profilzylinder Schließung Feuerwehr

Für jede Anlage sind mindestens drei Profilzylinder mit Schließung Feuerwehr erforderlich:

- Innentür im Feuerwehr-Schlüsseldepot (FSD)
- Freischaltelement (FSE)
- Feuerwehr-Bedienfeld (FBF)

Es sind Generalsicherheitsschlösser mit Schließung „Feuerwehr Landkreis Roth“ zu verwenden.

Bei der Auswahl des FSD ist zu beachten, dass sich o.g Generalsicherheitsschloss im FSD montieren lässt.

Die Schlösser werden nach schriftlicher Freigabe der Brandschutzdienststelle (s. Anlage 1) über die

**Fa. GUNNEBO Deutschland GmbH**  
**Carl-Zeiss-Straße 8, 85748 Garching**  
**Tel.: 089 / 24 41 63 500, Fax: 089 / 95 96-250**  
**Mail: [gss-contact-de@gunnebo.com](mailto:gss-contact-de@gunnebo.com)**

auf Bestellung und Rechnung des Betreibers der Anlage an die Brandschutzdienststelle ausgeliefert und sind am Tag der Abnahme von der Errichterfirma der BMA einzubauen. Für die Bestellung der erforderlichen Schlösser ist das als Anlage beigefügte Bestellformular zu verwenden. Sämtliche Feuerwehr-Schließzylinder, Schlüssel oder sonstige, feuerwehrspezifische Einbauten werden unentgeltlich der Feuerwehr zur Verfügung gestellt.

### **Hinweis:**

Bitte denken Sie an die rechtzeitige Beantragung und Bestellung der Feuerwehr-Schließzylinder für den Landkreis Roth. Aufgrund langer Lieferzeiten seitens des Herstellers muss mit einer Bearbeitungszeit von bis zu 3 Monaten gerechnet werden.

## 11. Blitzleuchte

An der Fassade oder einer anderen geeigneten Stelle des Objektes ist eine rote Blitzleuchte zu montieren. Der Montageort der Blitzleuchte wird von der Brandschutzdienststelle festgelegt. Die Blitzleuchte wird beim Auslösen der BMA aktiviert und erst durch Rückstellen der BMA wieder ausgeschaltet. Bei ausgedehnten Objekten oder besonderen örtlichen Gegebenheiten können mehrere Blitzleuchten erforderlich sein. Die Anzahl der erforderlichen Blitzleuchten legt die Brandschutzdienststelle fest. Die Kosten dafür trägt der Betreiber.

## **12. Elektrisch betätigte Tore und Türen in Zufahrt / im Zugang für die Feuerwehr**

Elektrisch betätigte Zufahrtstore müssen mit einem Schlüsselschalter, mit Zylinder der Gebäudeschließanlage, durch die Feuerwehr betätigt werden können. Zusätzlich ist eine Vorrichtung zur mechanischen Notöffnung vorzusehen, die mit dem Objektschlüssel oder dem Feuerwehr-Dreikantverschluss bedient werden kann.

## **13. TETRA-BOS-Funkversorgung in Gebäuden**

### **a. Erforderlichkeit**

Bei Objekten, bei denen eine TETRA-BOS-Funkanlage favorisiert bzw. gefordert wird, ist vorab die TETRA-BOS-Funkverbindung innerhalb der Gebäude durch eine Funkfeldmessung nachzuweisen. Die Funkfeldmessung ist durch ein Messprotokoll nachzuweisen bzw. die Messung durch eine Fachfirma durchzuführen. Der Nachweis ist nach Fertigstellung der Gebäudefassaden und dem Einbau stationärer Regalanlagen und festinstallierten Maschineneinbauten zu führen. Das Protokoll ist der Brandschutzdienststelle vorzulegen.

Bei negativem Messergebnis muss im Einzelfall geprüft werden, ob eine Gebädefunkanlage erforderlich ist oder ob durch einsatztaktische Maßnahmen der Feuerwehr die Funkversorgung innerhalb des Gebäudes sichergestellt werden kann.

TETRA-BOS-Gebädefunkanlagen müssen den Anforderungen der Richtlinie für die Installation von TETRA-BOS-Gebädefunkanlagen entsprechen. (Siehe AGBF „Technische Richtlinie für BOS-Gebädefunkanlagen“).

### **b. Planung und Einbau**

Die Planung und der Einbau, insbesondere die geplanten Bedienstellen und Anlagenteile sind durch die Brandschutzdienststelle schriftlich freizugeben.

### **c. Abnahme der Gebädefunkanlage**

Die Gebädefunkanlage muss vor Inbetriebnahme durch einen staatlich anerkannten Sachverständigen abgenommen werden. Das Abnahmeprotokoll über die Funktionstauglichkeit der Anlage ist der Brandschutzdienststelle und der ILS Mittelfranken-Süd spätestens 1 Woche vor Abnahme der BMA vorzulegen.

### **d. Kosten und Gebühren**

Die Kosten für Planung und Einbau, sowie die Gebühren für den Betrieb der Gebädefunkanlage trägt der Betreiber.

### **e. Bedienfeld**

Am FKT ist ein Feuerwehr-Gebädefunkbedienfeld (FGB) nach DIN 14663 zu installieren. Das FGB ist mit einem Profilhalbzylinder der Schließung „Landkreis Roth“ auszurüsten oder im FEC einzubauen.

## **14. Informations- und Bedieneinrichtung**

Im unmittelbaren Bereich der ersten Zugangstür für die Feuerwehr ist ein Feuerwehr-Koordinationstableau (FKT) oder gleichwertig anzubringen.

Das FKT besteht aus einem roten Stahlblechschrank, ausgestattet mit:

- Feuerwehr-Anzeigetableau (FAT) nach DIN 14662
- Feuerwehrbedienfeld (FBF) nach DIN 14661
- Ablagefach mit Feuerwehr-Laufkarten
- Handfeuermelder optional

**15. Meldungen der BMA**

Feueralarme werden zur ILS weitergeleitet. Störungsmeldungen der BMA und Sabotagealarme des FSD müssen an eine ständig besetzte, VdS-zugelassene Stelle gemeldet werden.

**16. Selbsttätige Löschanlagen**

**a. Meldergruppen**

Bei selbsttätigen Löschanlagen (z. B. Sprinkleranlagen) ist für jede Löschanlage eine eigene Meldergruppe vorzusehen. Bei Sprinkleranlagen ist darauf zu achten, dass die Sprinklergruppennummer der Meldergruppennummer entspricht.

**b. Auslösung**

Die BMZ und damit die ÜE wird bei Löschanlagen über einen Druckschalter (spricht an bei Druckabfall in der Löschwasserleitung) über eine getrennte Meldergruppe ausgelöst. Alternativ kann eine VdS zugelassene Schnittstelle verwendet werden.

**c. Strömungswächter**

Bei Sprinkleranlagen mit ausgedehnten Wirkungsbereichen von Sprinklergruppen über ein Geschoss hinaus, kann der Einbau von sog. Strömungswächtern notwendig werden. Diese Strömungswächter sind pro Geschoss einzeln auf einem Anzeigetableau darzustellen und im ausgelösten Zustand jeweils durch eine optische Anzeige (Farbe rot) zu signalisieren sowie auf je einer eigenen Feuerwehr-Laufkarte darzustellen.

**d. Beschriftung**

Sprinklergruppenventile und Löschbereiche von stationären Löschanlagen sind wie folgt zu beschriften:

Meldergruppennummer, Sprinklergruppennummer bzw. Löschbereichnummer, Wirkungsbereich bzw. Schutzbereich

z. B.:

<b>Meldergruppe 1</b>		<b>Meldergruppe 1/1</b>		<b>Meldergruppe 2</b>
<b>Sprinklergruppe 1</b>		<b>Sprinklergruppe 1</b>		<b>CO<sub>2</sub>-Löschbereich</b>
<b>Garage</b>		<b>Strömungswächter 1/1</b>		<b>EDV-Raum</b>
<b>1. UG</b>		<b>Garage</b>		<b>1. OG</b>
		<b>1. UG</b>		

**e. Optische Anzeige**

Der ausgelöste Zustand einer Löschanlage ist im Feuerwehr-Bedienfeld auf dem dafür vorgesehenen Feld 3 (Löschanlage ausgelöst) optisch anzuzeigen.

**f. Beschriftung Absperrschieber**

Die Beschriftung der Absperrschieber hat analog zur Beschriftung der Feuerwehr-Laufkarte zu erfolgen. Zusätzlich ist am Absperrschieber ein Schild nach DIN 4066, Größe 148 x 420 mm, mit der Aufschrift „Achtung! Sprinkleranlage bei der Feuerwehr aufgeschaltet!“ gut sichtbar anzubringen.

**17. Wartung und Störung**

Brandmeldeanlagen müssen durch regelmäßige Prüfungen betriebssicher gehalten werden. Die nach DIN 14675 und VDE 0833 erforderlichen Wartungen und Instandsetzungen sind vertraglich zwischen Betreiber und Wartungsfirma zu vereinbaren. Der unterschriebene Wartungsvertrag, die Errichterbestätigung der BMZ und das Protokoll über die mängelfreie Sachverständigenabnahme sind der ILS Mittelfranken-Süd rechtzeitig, spätestens 2 Wochen vor dem Abnahmetag, vorzulegen. Besondere Auflagen im Baugenehmigungsbescheid sowie im Brandschutznachweis bzw. -Gutachten sind zu beachten.

Es werden nur Wartungsverträge mit Fachfirmen anerkannt, die durch eine akkreditierte Stelle im Sinne der DIN 14675 zertifiziert wurden und eine Zertifizierung, z.B. nach DIN EN ISO 9001, nachweisen können.

Bei Wartungsarbeiten oder anderen Arbeiten an der Brandmeldeanlage durch die Wartungs- oder Errichterfirma ist sicher zu stellen, dass keine dadurch hervorgerufenen Brandmeldungen bei der erstalarmierenden Stelle als Falschalarme eingehen. Bei längerem Ausfall der BMA bzw. der Übertragungseinheit durch Störung oder Defekt sind geeignete Kompensationsmaßnahmen durch den Betreiber umgehend zu treffen. Ersatzmaßnahmen können z. B. Bereitstellung einer 24h-Sicherheitswache mit telefonischem Bereitschaftsdienst zur Alarmierung der Feuerwehr über Notruf oder die Bereitstellung einer Sicherheitswache nach Art. 4 Abs. 2 BayFwG durch die Feuerwehr sein. Die Wiederinbetriebnahme der BMA bzw. der Übertragungseinheit hat zeitnah zu erfolgen.

## **18. Beschilderung/Kennzeichnung**

### **a. Beschilderung zur BMZ**

Der Weg vom FSD zur BMZ ist nach DIN 4066 dauerhaft zu kennzeichnen. Diese Beschilderung kann entfallen, wenn im FKT neben den Feuerwehrlaufkarten eine Karte für die BMZ erstellt wird. Die Laufkarte trägt den Namen BMZ und beinhaltet den Weg vom FKT zur BMZ.

### **b. BMZ**

Der Raum, in dem sich die BMZ befindet, ist grundsätzlich mit einem Schild nach DIN 4066 zu kennzeichnen.

### **c. Melderkennzeichnung allgemein**

Druckknopfmelder und automatische Melder müssen gut lesbar, nach DIN 14623, gekennzeichnet werden. Die Größe der Schilder ist nach DIN 4066 zu wählen. Die Beschriftung ist witterungs- und UV-beständig, vorzugsweise mit gravierten Schildern auszuführen. Die Beschilderung ist nicht am Melder / Meldersockel, sondern an der Decke neben dem Melder, von unten lesbar zu montieren.

### **d. Melder in Doppelböden**

Die Standorte von nicht sichtbar installierten automatischen Brandmeldern in Doppelböden sind mit gelben Melderschildern, fest und dauerhaft zu kennzeichnen. Bodenplatten, unter denen Brandmelder installiert sind, dürfen nicht verschraubt oder verstellt sein. Diese Bodenplatten müssen eine Größe von mindestens 40 x 40 cm haben und gegen Vertauschen mit Ketten oder anderen geeigneten Mitteln gesichert werden. Zum Anheben der Bodenplatten sind Saug- oder Krallenheber vorzuhalten.

Die Hebewerkzeuge sind in der Nähe der zu öffnenden Bodenplatten zu lagern und sind ausschließlich für die Feuerwehr vorzuhalten. Die Hebewerkzeuge sind mit einem Schild nach DIN 4066 „nur für Feuerwehr“ zu kennzeichnen und zu sichern. Für die Sicherung der Hebewerkzeuge wird eine „Feuerwehr-Bodenheberbox“ mit Profilzylindervorrichtung empfohlen. Die Box ist mit einem Profilhalbzylinder mit Feuerweherschließung auszustatten, der Montageort wird von der Feuerwehr festgelegt. Die Kosten hierfür übernimmt der Betreiber. Die Melder in Doppelböden sind in den Feuerwehr-Laufkarten mit den Buchstaben DB (z. B. DB 18/2) eindeutig zu kennzeichnen. Der Profilzylinder, Feuerweherschließung Landkreis Roth ist vom Betreiber auf dessen Kosten zu bestellen.

#### **e. Melder in Lüftungskanälen**

Die Standorte von nicht sichtbar installierten automatischen Brandmeldern in Lüftungskanälen sind mit gelben Punkten, Ø 50 - 100 mm, fest und dauerhaft zu kennzeichnen und mit der jeweiligen Meldernummer zu versehen. Die Melder, welche in Lüftungskanälen montiert sind, müssen durch Revisionsklappen, Größe mind. 300 x 300 mm, ohne zusätzliche Hilfsmittel zugänglich sein. Die Revisionsklappen dürfen nicht verschraubt oder versperrt sein. Die Melder in Lüftungskanälen sind in den Feuerwehr-Laufkarten mit den Buchstaben LK (z. B. LK 18/2) zu kennzeichnen.

#### **f. Melder in Zwischendecken**

Die Standorte von nicht sichtbar installierten automatischen Brandmeldern in Zwischendecken sind mit gelben Melderschildern, fest und dauerhaft zu kennzeichnen. Die Beschilderung ist von unten lesbar an die Deckenelemente zu montieren. Zusätzlich zur Meldernummer ist die Bezeichnung ZD anzubringen (z. B. ZD 18/2). Deckenplatten von abgehängten Decken, unter denen Brandmelder installiert sind, dürfen nicht verschraubt oder verstellt sein. Diese Deckenplatten müssen eine Größe von mindestens 40 x 40 cm aufweisen und gegen Vertauschen mit Ketten oder anderen geeigneten Mitteln gesichert werden. Die Deckenplatten müssen leicht und ohne Hilfsmittel entfernt werden können. Die Melder in Zwischendecken sind in den Feuerwehr-Laufkarten mit den Buchstaben ZD (z. B. ZD 18/2) eindeutig zu bezeichnen.

Damit Zwischendeckenmelder erreicht werden können ist eine, der Deckenhöhe angepasste, Stufen-Stehleiter vorzuhalten. Diese Leiter ist ausschließlich für die Feuerwehr und wird durch eine Feuerwehr-Leiterhalterung mit Profilzylindervorbereitung gesichert. Der Profilzylinder, Feuerwehrschißung Landkreis Roth ist vom Betreiber auf dessen Kosten zu bestellen. Der Montageort der Leiter wird durch die Feuerwehr festgelegt.

### **19. Brandmeldertableau**

#### **a. Notwendigkeit**

Bei großflächigen oder in mehreren zusammenhängenden Räumen, z. B. über Bodenkanäle verbundenen Räume, kann bei Installation von Brandmeldern in Zwischendecken oder Doppelböden ein Brandmeldertableau erforderlich sein. Die Erforderlichkeit des Brandmeldertableau legt die Brandschutzdienststelle fest, die Kosten trägt der Betreiber.

#### **b. Inhalt und Montageort**

Das Brandmeldetableau besteht aus dem vereinfachten Grundriss des Bereichs, in dem die Brandmeldeeinrichtungen im Doppelboden bzw. in Zwischendecken installiert sind. Es wird vor dem Zugang zu den betreffenden Räumen, lagerichtig mit Standortkennzeichnung, installiert. Die Lage des Brandmeldetableaus legt die Brandschutzdienststelle fest. An der Oberseite ist das Tableau in geeigneter Größe mit dem Schriftzug „Brandmeldetableau“ zu kennzeichnen. Die Montageorte der Melder sind auf dem Tableau mit je einer optischen Anzeige, z. B. rote Leuchtdiode, zu kennzeichnen. Die Leuchtdioden sind mit den Meldergruppen- bzw. Meldernummern, z. B. in Zwischendecken mit ZD 10/4 und in Doppelböden mit DB 18/2, zu beschriften.

#### **c. Sonstige Festlegungen**

Für die Funktionsprüfung der Lampen ist eine Prüftaste mit der Aufschrift „Leuchtentest“ vorzusehen. Ein akustisches Signal, z. B. Summer, ist einzubauen. Dieses Signal muss mit einer Rücksteltaste mit der Beschriftung „Summer aus“ ausgestattet werden.

## 20. Linienkarten / Feuerwehrlaufkarten

Für jede Meldergruppe der Brandmeldeanlage ist eine Laufkarte nach DIN 14675 mit Lage- und Grundrissplan zu erstellen und in einem Laufkartendepot mit der Aufschrift „Feuerwehrlaufkarten“ zu hinterlegen. Das Laufkartendepot ist mit einem Profilhalbzylinder der Feuerwehrschießung Landkreis Roth auszustatten. An der BMZ ist ein Meldergruppen-Verzeichnis im Format DIN A 4 zu hinterlegen. Vor Fertigstellung der Feuerwehr-Laufkarten ist ein Satz in digitaler Form als .pdf-Datei der Brandschutzdienststelle zur Freigabe vorzulegen. Die Brandschutzdienststelle prüft die Darstellung der Laufkarten und erteilt schriftlich Freigabe. Für die Richtigkeit der dargestellten Angaben, z. B. Gebäudegrundriss, Türen, usw. ist der Planersteller verantwortlich.

### **Hinweis:**

Laufkarten sind keine Feuerwehrpläne!

### **a. Kartengröße und Maßstab**

Die Laufkarten sind grundsätzlich im Format DIN A3 zu fertigen, bei Bedarf kann nach Festlegung der Brandschutzdienststelle auch ein anderes Format (z. B. A4) verwendet werden. Die Karten sind formatfüllend zu gestalten, dabei ist ein übersichtlicher, nicht zu kleiner Maßstab zu wählen. Wenn möglich sollte ein „runder“ Maßstab, z. B. 1:200, 1:500, 1:1000 gewählt werden.

### **b. Material**

Die Laufkarten sind formstabil, z. B. laminiert, Polyesterfolie, o. ä, sowie UV- und Witterungsbeständig herzustellen. Am oberen Rand sind nummerierte, farblich gekennzeichnete Kartenreiter (Registertabs) vorzusehen.

### **c. Darstellung**

Für alle darzustellenden Objekte sind die Laufkarten zweiseitig auszuführen, wobei die 1. Seite die Gesamtübersicht, die Standorte der BMZ, der ÜE, des FKT, des FSD, des FSE und, falls vorhanden, das FEC und die Zentralen der ortsfesten Löschanlagen, z. B. SPZ enthalten. Auf der Rückseite sind die Detailansicht und Verteilung der betreffenden Meldergruppe (einschließlich Meldernummern) darzustellen.

### **d. Inhalt und Details**

Auf den Laufkarten sind Art und Standort der jeweiligen Melder für jede Meldergruppe (Linie) einzeln anzugeben. Der Weg vom Laufkartenschrank bis zum jeweiligen Melder ist im Lageplan sowie im Grundriss mit Lauflinien darzustellen.

Auf den Laufkarten müssen, vereinfacht dargestellt, Gebäudegrundrisse, alle Gebäudezugänge, alle Treppenräume und, falls zur Orientierung erforderlich, ein vereinfachter Gebäudeschnitt enthalten sein. Fest installierte Maschinenstandorte, Produktionsstraßen und Regalanlagen sind schematisch darzustellen.

Soweit nicht anders angegeben sind für die Laufkarten und alle anderen grafischen Darstellungen der Brandmeldeanlage die Symbole für Feuerwehr-Laufkarten nach DIN 14 675 zu verwenden. Des Weiteren sind die Symbole für Feuerwehrpläne nach DIN 14 095 und die grafischen Symbole für das Feuerwehrwesen nach DIN 14 034 zu verwenden:

### **e. Laufkarte BMZ**

Ist die BMZ vom FKT bzw. Laufkartendepot abgesetzt, bzw. in einem anderen Raum untergebracht, muss für den Standort der BMZ eine eigene Laufkarte angefertigt werden. Diese Laufkarte erhält den Reiter „BMZ“. Durch Anlegen dieser Laufkarte kann auf die Beschilderung zur BMZ verzichtet werden.

### **f. Sonstige Laufkarten**

Ggf. sind für besondere Einrichtungen weitere Laufkarten erforderlich. Diese können sein, z. B. Gasversorgungsanlagen und –Absperrhähne (Reiter GAS) und Stromversorgungs-

anlagen (Reiter STROM). Bei Bedarf können auf Verlangen der Brandschutzdienststelle weitere Laufkarten erforderlich sein.

#### **g. Aktualisierung**

Die Feuerwehrlaufkarten sind wie die Feuerwehrpläne im Abstand von max. 2 Jahren vom Betreiber zu überprüfen. Jegliche Veränderungen am Objekt sind umgehend der Brandschutzdienststelle mitzuteilen und in den Laufkarten sowie den Feuerwehrplänen zu ändern. Für jeglichen Schaden, welcher aus falschen oder nicht aktualisierten Laufkarten resultiert, haftet der Betreiber. Bei Änderungen ist der Brandschutzdienststelle ein geänderter Satz der Pläne und der Laufkarten kostenlos zur Verfügung zu stellen.

#### **21. Erreichbarkeit**

An der BMZ und am FBF sind spätestens bei der Aufschaltung ein Hinweisschild in geeigneter Größe, gut sichtbar und mit folgenden Informationen ausgestattet anzubringen. Das Schild ist ständig auf dem aktuellen Stand zu halten. Jegliche Veränderung ist umgehend der Brandschutzdienststelle und der ILS Mittelfranken Süd mitzuteilen.

- Name und Telefonnummer von mind. 3 Verantwortlichen des Objektes. (24 Std. Erreichbarkeit, ggf. mehrere Personen. Diese Personen müssen an der Brandmeldeanlage eingewiesen und vom Betreiber befugt sein, Entscheidungen bezüglich der BMA zu treffen).
- Name und Telefonnummer der zuständigen Wartungsfirma.
- Kundennummer, Identifikations- oder Anlagenummer.

#### **22. Feuerwehrplan**

Die Feuerwehrpläne sind nach dem Merkblatt für die Erstellung von Feuerwehrplänen im Landkreis Roth herzustellen.

#### **23. Sonstige Bestimmungen**

Die Inbetriebnahme der BMA kann erst erfolgen, wenn alle in der TAB aufgeführten Auflagen beachtet und erfüllt sind und sämtliche erforderlichen Unterlagen und Pläne der Brandschutzdienststelle in geprüfter Form vorliegen.

Veränderungen, welche von diesen Anschlussbedingungen abweichen, sind grundsätzlich mit der Brandschutzdienststelle abzustimmen.

Bei Erneuerung der Schließanlage überwachter Objekte sind auch die im Feuerwehrschrüsseldepot deponierten Schlüssel und ggf. der Halbzylinder des FSD auszutauschen. Die Aktualisierung der Schlüssel liegt in der Verantwortung des Betreibers. Die Feuerwehr ist bei Alarmierung durch die Brandmeldeanlage gezwungen, sich Zugang zum Objekt zu verschaffen.

Der Betreiber muss sicherstellen, dass nach jeder Alarm- oder Störmeldung die Brandmeldeanlage durch einen Beauftragten des Betreibers wieder in Betrieb genommen wird. Die Rückstellung der BMA über das Feuerwehrbedienfeld durch die Feuerwehr geschieht davon unabhängig. Für Schäden, die aus der teilweisen oder vollständigen Abschaltung der Brandmeldeanlage oder aus der Nichterreichbarkeit einer unterwiesenen Person resultieren, haftet ausschließlich der Betreiber. Gleiches gilt bei Übertragungsfehlern, defekten Übertragungswegen der Brandmeldeanlage oder Schäden an sonstiger Feuerwehrperipherie.

Ein Wechsel des BMA-Verantwortlichen ist der ILS Mittelfranken Süd umgehend mitzuteilen.

## 24. Abnahme durch die ILS-Mittelfranken-Süd

### a. Anwesende Personen

Zur Durchführung der Abnahme ist die Anwesenheit folgender Personen erforderlich:

- Vertreter der ILS Mittelfranken-Süd
- Verantwortlicher Monteur der Errichterfirma
- autorisierter Mitarbeiter des Betreibers
- Autorisierter Vertreter des Konzessionärs
- Vertreter der Brandschutzdienststelle und / oder der Kommandant oder Verantwortlicher der örtlichen Feuerwehr

### b. Erforderliche Unterlagen und Geräte

Spätestens eine Woche vor Abnahmetermin durch ILS und Feuerwehr sind folgende Unterlagen bereitzuhalten bzw. vorzulegen:

- Kopie des unterschriebenen Wartungsvertrages
- Bestätigung über ausgeführte Leistungen (nach Anlage)
- Kopie des Prüfberichtes eines Prüfsachverständigen für sicherheitstechnische Anlagen und Einrichtungen (Brandschutz), mit der Bestätigung „mängelfrei“.
- Betriebsbuch u. Betriebsanleitung der BMA (zu hinterlegen an der BMZ)  
Objektschlüssel (Generalschlüssel) der im FSD hinterlegt werden soll
- Profilhalbzylinder der Objektschließung mit verstellbarer Schließnase zum Einbau in das FSD
- Bestätigung über das Alarmierungsverfahren bei Störungsmeldungen
- Bestätigung über das Alarmierungsverfahren bei Sabotagemeldungen
- Unterschriebene Haftungsverzichterklärung (nach Anlage)
- Freigegebene Feuerwehrlaufkarten
- Freigegebene Feuerwehrpläne 3-fach und zusätzlich auf zwei Datenträgern als .pdf Datei
- Liste mit auch außerhalb der Geschäftszeiten (24/7) erreichbaren Betriebsangehörigen

## 25. Kosten

Fehlalarme können von der zuständigen Stadt / Markt / Gemeinde gemäß Art. 28 BayFwG oder nach der jeweils gültigen Satzung über Aufwendungsersatz und Gebühren für Einsätze und andere Leistungen der freiwilligen Feuerwehren (FwAGS) berechnet werden.

## 26. Befreiungen

Von den Auflagen und Vorschriften dieser technischen Aufschaltbedingungen können im Einzelfall Befreiungen / Abweichungen erteilt werden. Diese sind grundsätzlich in schriftlicher Form bei der Brandschutzdienststelle zu beantragen.

## **27. Freigabe**

Die technischen Aufschaltbedingungen für die Errichtung und den Betrieb von Brandmeldeanlagen im Landkreis Roth sind durch die Brandschutzdienststelle des Landkreises Roth freigegeben und sind ab sofort einzuhalten. Der jeweils neueste Stand der TAB ist gültig.

Stand: JULI 2024

Verantwortlich für den Inhalt:  
Brandschutzdienststelle im Landratsamt Roth  
Weinbergweg 1, 91154 Roth

**Anlage 1: Antrag auf Freigabe der Feuerwehrschießung Landkreis Roth**

Ausgefüllt und unterschrieben zu senden an:

Landratsamt Roth  
 SG 41, Brandschutzdienststelle  
 Weinbergweg 1, 91154 Roth

Der  Errichter  Betreiber:

\_\_\_\_\_  
 Firma

\_\_\_\_\_  
 Anschrift

\_\_\_\_\_  
 Ansprechpartner

\_\_\_\_\_  
 E-Mail

beantragt die Freigabe für die Feuerwehrschießung des Landkreises Roth für das Objekt:

\_\_\_\_\_  
 Name

\_\_\_\_\_  
 Straße, Hausnummer

\_\_\_\_\_  
 Plz, Ort

Folgende Zylinder und Schlüssel werden benötigt:

Zylinder für	Bezeichnung der Zylinder	Schlüssel für Wartungsfirma (Untergruppe)	Schlüssel für Feuerwehr
Feuerwehrschießdepot (FSD)	_____ Stück RAV - 834		_____
Freischaltelement (FSE)	_____ Stück SAA - 8550	_____	_____
Feuerwehrbedienfeld (FBF)	_____ Stück SAA - 8550		
Feuerwehrkoordinations Tableau (FKT)	_____ Stück SAA - 8550		
Rohrdepot (Grundstückszugang)	_____		
_____	_____		
_____	_____		

Die Schließzylinder und Schlüssel **müssen vom Antragsteller auf dessen Kosten** bei

**Fa. GUNNEBO Deutschland GmbH  
 Carl-Zeiss-Straße 8, 85748 Garching**

**Tel.: 089 / 24 41 63 500 / Fax: 089 / 95 96-250 / Mail: gss-contact-de@gunnebo.com**

bestellt werden und sollen an das

**Landratsamt Roth, SG 41, Brandschutzdienststelle, Weinbergweg 1, 91154 Roth**

gesendet werden. Die erforderliche Größe der Zylinder wird bei der Bestellung angegeben; diese vom Kreisbrandrat unterschriebene Bestätigung ist der Bestellung beizufügen.

\_\_\_\_\_  
 Unterschrift Antragsteller

Freigabe erteilt am: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 Unterschrift Brandschutzdienststelle

## Anlage 2: Haftungsausschlusserklärung bei Schließsystemen

An das  
Landratsamt Roth  
SG 41, Brandschutzdienststelle  
Weinbergweg 1  
91154 Roth

### Haftungsausschlusserklärung für Schließsysteme

Es wird sichergestellt, dass die Brandmeldezentrale und der von der Brandmeldezentrale überwachte Bereich bei folgendem Objekt

---

(Objekt, Anschrift, Gebäudeteil)

jederzeit für die Feuerwehr zugänglich ist.

- zu diesem Zweck sind mehr als 1 Schlüssel im FSD deponiert
- zu diesem Zweck wird das elektronische Schließsystem der Fa. \_\_\_\_\_ verwendet.  
(Hersteller, Bezeichnung)

Sollten durch eventuelle Störungen oder auf Grund der Anzahl der Schlüssel dieses Schließsystems Einsatzverzögerungen, Personen- oder Sachschäden entstehen, übernimmt die Brandschutzdienststelle Roth hierfür keinerlei Haftung.

Dies gilt auch für Schäden, die durch Bedienungsfehler der Anlage entstehen (z. B. Beschädigungen der Schlüssel, o. ä.), soweit der Feuerwehr im Einzelfall nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen wird. Ein Schadensersatzanspruch entfällt ebenfalls, wenn das elektronische Schließsystem nicht verständlich ist oder wenn mehr als 3 Schlüssel im FSD untergebracht sind.

Die turnusmäßige Wartung und Funktionsprüfung der elektronischen Schließanlage werden von der Firma \_\_\_\_\_

---

Stempel, Name, Telefon- und Mail

durchgeführt.

Wir als Betreiber sind in Eigenverantwortung für Wartung und Austausch zuständig.

---

Datum, Stempel, Unterschrift des Betreibers

### Anlage 3: Errichterbestätigung für Brandmeldeanlagen

Unterschieden zurück an:

Landratsamt Roth  
SG 41, Brandschutzdienststelle  
Weinbergweg 1, 91154 Roth

Der Errichter:

Firma: \_\_\_\_\_

Anschrift: \_\_\_\_\_

Ansprechpartner: \_\_\_\_\_

**bestätigt für das Objekt / den Kunden,**

\_\_\_\_\_  
(Kunde, Objekt, Anschrift)

\_\_\_\_\_  
(BMZ Fabrikat, BMA-Nummer)

dass die Brandmeldeanlage folgenden Umfang hat:

- |                          |   |     |                       |
|--------------------------|---|-----|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | Sprinkleranlage                               | mit | Sprinklergruppen      |
| <input type="checkbox"/> | Löschanlage (z. B. CO <sub>2</sub> , Inergen) | mit | Löschbereichen        |
| <input type="checkbox"/> | Handfeuermelder - Meldergruppen               | mit | Handfeuermeldern      |
| <input type="checkbox"/> | automatische Meldergruppen                    | mit | automatischen Meldern |
| <input type="checkbox"/> | Feuerwehr-Schlüsseldepot (FSD)                |     |                       |

Weiterhin wird bestätigt, dass die von uns beim o. g. Kunden in Betrieb genommene Brandmeldeanlage den einschlägigen VDE – Bestimmungen 0800, 0833 Teil 1 und 2, den Anforderungen der DIN 14 675 und DIN 14 661, der EN 54, der DIN 33 404-3 sowie den technischen Anschlussbestimmungen für die Errichtung und den Betrieb von Brandmeldeanlagen im Landkreis Roth entspricht.

Entsprechend dieser Richtlinien wurden von uns

die Apparatur (BMZ)

das Leitungsnetz

ordnungsgemäß montiert.

das bestehende Leitungsnetz entspricht **nicht** der VDE

Die eingebaute Akustik entspricht der DIN 33 404  ja  nein

Feuerwehr-Laufkarten sind vorhanden  ja  nein

Feuerwehrpläne nach DIN 14 095  ja  nein

Ein Instandhaltungsvertrag ist  abgeschlossen

wird nachgereicht

noch nicht unterzeichnet

Die Anlage wurde am \_\_\_\_\_  mit  ohne Mängel aufgeschaltet.  
(Datum)

\_\_\_\_\_  
(Ort, Datum)

\_\_\_\_\_  
(Unterschrift/Stempel Betreiber)

\_\_\_\_\_  
(Ort, Datum)

\_\_\_\_\_  
(Unterschrift/Stempel Brandschutzdienststelle)



**Anlage 5: Checkliste über die Voraussetzungen zur Abnahme der BMA**

Folgende Voraussetzungen müssen spätestens am Tag der geplanten Abnahme / Aufschaltung einer Brandmeldeanlage erfüllt sein.

ja	nein	Text	Bemerkung
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Der Betreiber oder ein Vertreter ist anwesend	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ein Vertreter der Errichterfirma der BMA ist anwesend	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Errichterbestätigung über die Einhaltung der DIN, VDE und TAB in der jeweils aktuellen Fassung liegt vor (Anlage 3)	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Betriebsbuch der BMA und die Bedienungsanleitung liegen vor	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Der unterzeichnete Wartungsvertrag nach VDE 0833 und DIN 14675 liegt vor	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Die Bestätigung über die Weiterleitung von Störungen und Sabotagealarmen an eine ständig besetzte Stelle (nach VDE 0833) liegt vor	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Die BMA ist als mängelfrei im Gutachten des Prüfsachverständigen für sicherheitstechnische Anlagen (Brandschutz) bestätigt	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Objektschlüssel / Kombischlüssel und die dazugehörigen Zylinder für den Einbau im FSD liegen vor	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Schließzylinder für FSD, FSE, FBF, usw. mit der Schließung „Landkreis Roth“ wurden bestellt und liegen der Brandschutzdienststelle vor	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ausgefüllte und unterschriebene Haftungsausschlusserklärung bei Schließsystemen (Anlage 2)	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ausgefüllte und unterschriebene Bestätigung über die im FSD deponierten Objektschlüssel (Anlage 4)	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Die Meldergruppenübersicht (Muster siehe Anlage 7) liegt vor	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Feuerwehrlaufkarten nach TAB sind vorhanden und freigegeben	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Feuerwehrplan ist freigegeben und liegt der Feuerwehr vor	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Blitzleuchte ist vorhanden	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Beschilderung BMZ, Melderbeschriftung, usw. ist vollständig	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hinweisschild mit Namen und Erreichbarkeit der Wartungsfirma und der BMA-Nummer ist montiert	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Liste mit Namen und Erreichbarkeit der an der BMA unterwiesenen Personen ist vorhanden	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Schilder mit der Aufschrift „Außer Betrieb“ sowie Ersatzscheiben für die Handdruckmelder liegen vor	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hebe- und Entnahmewerkzeuge für Doppelbodenplatten bzw. Leitern für Deckenplatten und Revisionsöffnungen sind vorhanden	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Funktionsnachweis Gebäudefunk (falls vorhanden)	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ILS-Funktionstest (wird bei Abnahme durchgeführt)	

Für Fragen steht die Brandschutzdienststelle des Landkreises Roth zur Verfügung

**Anlage 6: Muster Meldergruppenübersicht**

<b>Betreiber der Anlage:</b>				<b>FEUERWEHR 112</b>		
Fa. Mustermann, Huberstraße 5, 85555 Balsen						
Wartungsfirma: Fa. Musterfrau, Mannstraße 5, 89999 Bergen - Telefon: 089/ 67 67 67 Notdienst: 0171/778 778 77						
<b>Gruppenübersicht</b>						
Gruppe	Geschoss	Raum	Lösch - anlage	HF-Melder	autom. Melder	Bemerkung
1	2.UG	Tiefgarage	1			Sprinkler
2	1.UG	Lager	1			CO <sub>2</sub> -Löschanl
3		Reserve				
4	1.UG	Flur		2		
5	1.UG-2.UG	Treppe		2		
6	EG-3.OG	Treppe		4		
7	EG	Flur		2		
8	1.OG	Flur		3		
9	EG	Lager		2		
10	1.UG	Lager		1		
11	1.UG	Notausgang		1		
12		Reserve				
13		Reserve				
14		Reserve				
15	2.UG	Lagerraum			4	
16	1.UG	Hausmeisterraum			2	
17	EG	Eingangshalle			6	
18	1.OG	Empfang			2	
19	EG	Eingangshalle			3	Zwischendecke
20						
21						
<b>Gesamt</b>			<b>2</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	

## Anlage 7: Überlassungsvereinbarung für Schlüssel der „Feuerwehrschließung Landkreis Roth“

### 1. Parteien

1.1. Schlüsseleigentümer: Landkreis Roth  
Weinbergweg 1, 9154 Roth

### 1.2. Schlüsselnutzer:

Firma: \_\_\_\_\_  
Telefon / E-Mail: \_\_\_\_\_  
Name, Vorname: \_\_\_\_\_  
Anschrift: \_\_\_\_\_  
Ausweis- / Pass-Nr. \_\_\_\_\_

### 2. Anzahl und Art des Schlüssels, Verwendungszweck

\_\_\_\_\_ Sicherheitsschlüssel RAV-834, Fa. Gunnebo, Garching  
Verwendung ausschließlich im Feuerwehrschlüsseldepot (FSD)

\_\_\_\_\_ Sicherheitsschlüssel SAA-8550 - \_\_\_\_\_, Fa. Gunnebo, Garching  
Verwendung im Feuerwehr-Anzeigetableau (FAT), Feuerwehr-Bedienfeld (FBF), Feuerwehr-Einsatzcenter (FEC),  
Feuerwehr-Koordinationstableau (FKT) und Feuerwehr-Freischaltelement (FSE)

### 3. Rechte und Pflichten des Schlüsseleigentümers

Der Schlüsseleigentümer stellt dem Schlüsselnutzer den/die unter Pkt. 2 genannten Schlüssel lediglich für die unter Pkt. 4 aufgeführte Verwendung zur Verfügung. Der Eigentümer ist berechtigt, jederzeit den/die Schlüssel ohne Angabe von Gründen zurückzufordern. Der Schlüsseleigentümer haftet in keiner Weise für Schäden, welche durch den Gebrauch der oben angeführten Schlüssel durch den Schlüsselnutzer entstehen.

### 4. Rechte und Pflichten des Schlüsselnutzers

Der Schlüsselnutzer

- Verpflichtet sich, die o. a. Schlüssel nur zum Zwecke der Wartung, Instandhaltung und Prüfung von Brandmeldeanlagen im Landkreis Roth zu benutzen, für die ein entsprechender Wartungsvertrag zwischen dem Eigentümer der BMA und der unter Pkt. 1 genannten Firma besteht.
- Übernimmt die Verantwortung für alle Schäden, welche er durch die Nutzung des/der Schlüssel verursacht und trägt alle damit verbundenen Kosten.
- Zeigt den Verlust des/der Schlüssel unverzüglich dem Schlüsseleigentümer an und
- Trägt alle Kosten, die durch den Verlust des/der Schlüssel verursacht werden.
- Gibt den Schlüssel bei Beendigung des Wartungsvertrags, des Arbeitsverhältnisses oder bei Rückforderung des Schlüsseleigentümers, sofort zurück.

Der Unterzeichner bestätigt die unter 1. gemachten Angaben, er bestätigt den Erhalt des/der unter 2. erhaltenen Schlüssel und erkennt die Überlassungsvereinbarung in allen Punkten an.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Stempel, Unterschrift